

## Kurzbericht



Sonnenscheinhaus Christophorus | ©Benjamin Suthe

## Sonnenscheinhaus Christophorus

Bullauer Straße 10  
64711 Erbach

Tel: +49 6062 95547-1790

### Herzlich willkommen!

Im Herzen des Odenwalds, am Rand des Ortsteils Erlenbach der Kreisstadt Erbach, liegt das Sonnenscheinhaus. Das Haus bietet Menschen mit und ohne Beeinträchtigung die Möglichkeit, in Gruppen, mit ihren Familien oder als Einzelreisende ihren Urlaub zu verbringen. Auf dem großen Gelände befinden sich drei weitere Häuser. Hier leben 16 Menschen mit geistiger Behinderung. Das Sonnenscheinhaus liegt im vorderen Teil des Grundstücks, räumlich getrennt von den übrigen Häusern. Das Sonnenscheinhaus verfügt über vier Wohnungen auf zwei Etagen und bietet Platz für bis zu 10 Personen. Alle Wohnungen sind barrierefrei konzipiert, verfügen über eine Kochzeile und sind für Rollstuhlfahrer uneingeschränkt erreichbar, der erste Stock ist über einen Treppenlift zugänglich. Ein Mitarbeiterbad-Bad, 2 Parkplätze und 1 Behindertenparkplatz sind vorhanden.

# PRÜFERGEBNIS

---

für

## Sonnenscheinhaus Christophorus

64711 Erbach, Zertifikats-ID: PA-11645-2020



Dieses Angebot wurde nach den Kriterien  
der bundesweiten Kennzeichnung

### »Reisen für Alle«

eingestuft und ist berechtigt, im Zeitraum

**Oktober 2020 – September 2023**

die Auszeichnung

### »Barrierefreiheit geprüft«

sowie die dazu gehörigen Piktogramme zu führen  
und vertragsgemäß zu nutzen.



### Einzimmer Appartement EG

©Stiftung Nieder-  
Ramstädter Diakonie



### Wohnküche Zweizimmer Wohnung OG

©Stiftung Nieder-  
Ramstädter Diakonie



### Sonnenscheinhaus Christophorus

©Benjamin Suthe



### Bad Zweizimmer Wohnung EG

©Stiftung Nieder-  
Ramstädter Diakonie



### Küche Einzimmer Appartement EG

©Stiftung Nieder-  
Ramstädter Diakonie



### Sonnenscheinhaus Christophorus

©Stiftung Nieder-  
Ramstädter Diakonie



### Umgebung Sonnenscheinhaus Christophorus

©Stiftung Nieder-  
Ramstädter Diakonie



### Schafherde

©Stiftung Nieder-  
Ramstädter Diakonie

# Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer**“.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Zur Ferienwohnung gehört ein Parkplatz.
- Das Gebäude ist stufenlos zugänglich.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume und Einrichtungen sind ebenerdig oder über einen Treppenplattformlift zugänglich.
- Die Plattform des Treppenlifts ist 78 cm x 90 cm groß.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Türen/Durchgänge sind mindestens 90 cm breit.
- Der Esstisch ist unterfahrbar (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm).
- Die Arbeitsfläche in der Küche, die Spüle und der Herd sind nicht unterfahrbar.

## Zimmer/Schlafzimmer

- Es gibt eine Wohnung für 2–Personen und eine für 4–Personen.
- Die Bewegungsflächen vor wesentlichen, feststehenden Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) sowie links und rechts neben dem Bett sind mindestens 150 cm x 150 cm groß (Betten können verstellt werden).
- Die Bewegungsflächen im Bad betragen:  
vor dem WC und dem Waschbecken 120 cm x 150 cm;  
links neben dem WC 25 cm x 56 cm und rechts neben dem WC 100 cm x 56 cm (je nach Wohnung eine Seite anfahrbar).
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden. Die Haltegriffe sind hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Dusche ist schwellenlos zugänglich.
- Die Bewegungsfläche in der Dusche beträgt 120 cm x 120 cm.
- Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden.
- Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.
- Es ist kein Alarmauslöser vorhanden.

# Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Das Klingeln oder Anklopfen an die Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt, welches in allen Räumen wahrgenommen werden kann.
- Es wird W-LAN angeboten.

# Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Assistenzhunde dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume mitgebracht werden.
- Der Eingang ist visuell kontrastreich gestaltet und nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet und taktil erfassbar.
- Treppen weisen mindestens an der ersten und letzten Stufe visuell kontrastreiche Kanten auf.
- Treppen haben beidseitige Handläufe. Die Treppen haben einen Handlauf und eine Führungsschiene Rollstuhlflur.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.

# Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt Informationen in Leichter Sprache.
- Informationen sind mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt.

# Informationen zum Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“

Alle nach „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

## Die Kennzeichnung – Erläuterung der Logos und Piktogramme

Das Kennzeichen „**Information zur Barrierefreiheit**“ signalisiert, dass detaillierte und geprüfte Informationen zur Barrierefreiheit für alle Personengruppen vorliegen.



Das Kennzeichen „**Barrierefreiheit geprüft**“ basiert auf „Information zur Barrierefreiheit“ und bedeutet, dass zusätzlich die Qualitätskriterien für bestimmte Personengruppen teilweise oder vollständig erfüllt sind.



Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft**“ liegt in zwei Qualitätsstufen vor:

### „**Barrierefreiheit geprüft: teilweise barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer teilweise erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer teilweise barrierefrei. Das „i“ im Piktogramm signalisiert, dass man noch einmal genauer nachlesen sollte, ob das Angebot den eigenen Ansprüchen genügt.



### „**Barrierefreiheit geprüft: barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer barrierefrei.



Es gibt Qualitätskriterien für **sieben Personengruppen** und für jede Personengruppe ein eigenes **Piktogramm**.

Menschen mit Gehbehinderung



Rollstuhlfahrer



Menschen mit Hörbehinderung



Gehörlose Menschen



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde Menschen



Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

